

Y	współrzędna Y	X	współrzędna X
1	5870053.98	5474273.53	
2	5870053.51	5474273.21	
3	5870052.49	5474271.63	
4	5870056.27	5474269.19	
5	5870057.74	5474268.12	
6	5870077.83	5474272.90	
7	5870078.87	5474266.13	
8	5870106.50	5474273.02	
9	5870127.17	5474276.65	
10	5870127.63	5474276.29	
11	5870140.23	5474280.60	
12	5870172.16	5474284.57	
13	5870172.22	5474284.20	

- przyłącze kablowe 0,4kV -projektowane
- przepust rurowy -projektowany
- numer współrzędnych punktu geodezyjnego

1. Na napowietrzną słupkę linii napowietrznej 0,4 kV na wysokości ok. 3,5 m zamontowane należy rozłącznik słupowy typu SZ160.3 z włącznikami bopolowymi nr 89A.
2. Od ww. rozdzielnicza należy ułożyć linię kablową NAY2Y-J 4x150mm² przelotowo poprzez projektowane złącze kablowe-pomiarowe 1,2k-V do projektu kablowego-kablowego-pomiarowego 2,2k-V, pomiędzy linią złącze kablowe-pomiarowe 1,2k-V do projektowanego słupka przewód typu NF42z 4x150mm².
3. W rozdzielniczkach słupowych ułożone należy na słupie przewody typu NF42z 4x150mm².
W celu przekroczenia do rozdzielnicza słupowego na przewodzie i do kablu należy zaprasować końcówki o przekroju 120mm².
4. Złącze kablowe-pomiarowe 1,2k-V należy zabudować na działce nr 680/6 przy granicy z działkami nr 680/9 i 680/8, w miejscu wskazzanym na planie zagospodarowania.
5. Złącze kablowe-pomiarowe 1,2k-V należy zabudować na działce nr 680/6 przy granicy z działkami nr 680/10 i 674/4, w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.
6. Kabel na słupie do wys. ok. 2,5m należy układać w rurze ochronnej SV 110.
7. Kabel w wykopie należy układać w linii falistej z zapasem 33% na głębokości min. 1,0m na użytkach rolnych i min. 0,7m poza użytkami rolnymi, na podopoye posłowej 2x10cm i osłonie go folię koloru niebieskiego, zgodnie ze standardyzacją zatwierdzoną przez Radę Techniczną ENEA Operator Sp. z o.o. Przy skrajnościach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem należy zachować normatywne odległości izolacyjne. W przypadkach braku możliwości zachowania tych odległości należy kabel osłonić rurą dwukrotną.

Organizator:	Profilaktyczny Szpital Filipowicz	data:	07. 07. 2024
Sprawozdanie:	nr projektu	Strona:	1:500
S-2024-07698 / 15001240005		Nr archiwalny:	
PROJEKT BUDOWLANY		22353/2023/RD4	
Budowa przyłącza kablowego o 4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego planowanego na działce nr 65093 i domu jednorodzinnego na działce nr 65010 w m. Tłazdówko Zdroj - ogólny nr 3		17553/2024/RD4	
tytuł rysunku:		Nr kolejny:	01
projekt zagospodarowania terenu		-	